AVISO

Carlos Alberto Batoco Montês, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mêda:

Informa, que foi verificado um incumprimento ao valor paramétrico do parâmetro Cloratos, nas análises efetuadas no âmbito do Plano de Monitorização Operacional no dia 25/05/2026, num ponto amostragem na localidade de Alcarva.

Mais informa, que após terem sido realizadas análises de verificação, cujo resultado obtido no dia 22/06/2026, confirmou o incumprimento na rede de distribuição, no reservatório e no ponto de entrega da Entidade Gestora em alta (Penedono).

Deste modo foram tomadas as seguintes medidas:

- Foi dado conhecimento à EG em alta (Penedono);

- Foi fechado o abastecimento em alta (Penedono) ao reservatório;

- Foi esvaziada a rede e o reservatório;

- Foi transportada água para o reservatório de uma Zona de Abastecimento com a qualidade legalmente exigida e analiticamente comprovada, podendo assim, ser utilizada para consumo humano;

- Irão ser efetuadas novas análises de verificação;

- Só irá ser retomado o abastecimento através da água proveniente de Penedono, quando as análises ao parâmetro em causa estiver conforme e após o levantamento das restrições impostas pela Autoridade de Saúde.

Paços do Concelho de Mêda, aos 23 de setembro de 2026.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal

CARLOS ALBERTO BATÔCO MONTÊS

(Competência delegada pelo Despacho n.º 276/2025 de 17 de novembro e Despacho n.º 279/2025 de 17 de novembro)

Largo do Município
6430-197 Mêda
+351 279 880 040
www.cm-meda.pt